

**SZPITAL CHORÓB PŁUC W SIEWIERZU Sp. z o.o.**  
TEL./FAX 32 67 41 111 e-mail [sekretariat@szpital-siewierz.pl](mailto:sekretariat@szpital-siewierz.pl)  
**KRS: 0000492008 NIP: 6252450036, REGON: 276271179**  
Sad Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy  
Kapitał Zakładowy 3.906.000,00 zł

---

**Znak sprawy: ZP/PN/02/2021**

*L. 012.2040/2021*

Siewierz, dnia 17.02.2021 r.

## **WYKONAWCY**

**biorący udział w postępowaniu**

## **ODPOWIEDŹ**

### **Na zapytania w sprawie SWZ – 1**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm), **ZAMAWIAJĄCY** uprzejmie informuje, że w postępowaniu przetargowym (Nr sprawy ZP/PN/02/2021) na roboty budowlane pn: **Rewitalizacja zabytkowego pawilonu na terenie Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu w celu utworzenia Centrum Edukacji Zdrowotnej” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” - II**, złożony został wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia zwanej dalej SWZ, zawierający pytania następującej treści na które **ZAMAWIAJĄCY** udziela odpowiedzi:

### **PYTANIE Nr 1**

Proszę o sprecyzowanie wyposażenia docelowego obiektu :

- sanitariaty : lustro, wc kompakt itd.
- pomieszczenie biurowe: meble, krzesła itd.
- pomieszczenie kuchenne ,
- sala szkoleniowe : krzesła , ławki lub stoliki , tablica sucha itd.

### **ODPOWIEDŹ NR 1**

Zamawiający oczekuje od Wykonawcy montażu wyposażenia stałego tj. muszle ustępowe, umywalki, zlew kuchenny, baterie, kompletnego wyposażenia instalacyjnego grzejniki, kocioł dwufunkcyjny, klimatyzatory itp. Natomiast ruchome elementy wyposażenia takie jak stoły krzesła, szafy, biurka, meble są poza zakresem postępowania.

### **PYTANIE Nr 2**

Proszę o podanie przykładowej wielkości płytki, kolorystyki, producenta w celu określenia kosztów zakupu.

### **ODPOWIEDŹ NR 2**

Zgodnie z pkt 2.5.2 Posadzki, Programu Funkcjonalno – Użytkowego.

### **ODPOWIEDŹ NR 9**

Na terenie szpitala jest wykonane przyłącze gazowe. W zeszłym roku instalacja gazowa została doprowadzona do sąsiedniego budynku administracyjno-biurowego. Proponowane miejsce przyłączenia do instalacji gazowej naniesiono na załączniku graficznym "PLANOWANY UKŁAD FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY / ZAGOSPODAROWANIE TERENU" – Załącznik nr 7.2 do SWD, strona 2.

Powyższe odpowiedzi na zapytanie zawarte we wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ nie prowadzą do zmiany treści SWZ i nie wymagają dodatkowego czasu na przygotowanie oferty.



Szpital Chorób Płuc  
w Siewierzu Sp. z o.o.  
Przewodniczący Zarządu  
Robert Dederko

Do wiadomości:

- Biuletyn Informacji Publicznej Zamawiającego
- a/a