

SZPITAL CHORÓB PŁUC W SIEWIERZU Sp. z o.o.
TEL./FAX 32 67 41 111 e-mail sekretariat@szpital-siewierz.pl
KRS: 0000492008 NIP: 6252450036, REGON: 276271179
Sad Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy
Kapitał Zakładowy 3.906.000,00 zł

Znak sprawy: ZP/PN/02/2021

L. 02. 2040/2021

Siewierz, dnia 17.02.2021 r.

WYKONAWCY

biorący udział w postępowaniu

ODOWIEDŹ

Na zapytania w sprawie SWZ – 1

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm), **ZAMAWIAJĄCY** uprzejmie informuje, że w postępowaniu przetargowym (Nr sprawy ZP/PN/02/2021) na roboty budowlane pn: **Rewitalizacja zabytkowego pawilonu na terenie Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu w celu utworzenia Centrum Edukacji Zdrowotnej” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” - II**, złożony został wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia zwanej dalej SWZ, zawierający pytania następującej treści na które **ZAMAWIAJĄCY** udziela odpowiedzi:

PYTANIE Nr 1

Proszę o sprecyzowanie wyposażenia docelowego obiektu :

- sanitariaty : lustro, wc kompakt itd.
- pomieszczenie biurowe: meble, krzesła itd.
- pomieszczenie kuchenne ,
- sala szkoleniowe : krzesła , ławki lub stoliki , tablica sucha itd.

ODPOWIEDŹ NR 1

Zamawiający oczekuje od Wykonawcy montażu wyposażenia stałego tj. muszle ustępowe, umywalki, zlew kuchenny, baterie, kompletnego wyposażenia instalacyjnego grzejniki, kocioł dwufunkcyjny, klimatyzatory itp. Natomiast ruchome elementy wyposażenia takie jak stoły krzesła, szafy, biurka, meble są poza zakresem postępowania.

PYTANIE Nr 2

Proszę o podanie przykładowej wielkości płytki, kolorystyki, producenta w celu określenia kosztów zakupu.

ODPOWIEDŹ NR 2

Zgodnie z pkt 2.5.2 Posadzki, Programu Funkcjonalno – Użytkowego.

PYTANIE Nr 3

Zamawiający w p. 2.3.4 pisze ...” wykonać termizolację dachu ,,
Czy Zamawiający chce docieplić połacie dachowe i wykorzystywać ,, strych ,, czy wystarczy docieplić strop nad pomieszczeniami zgodnie z WT?

ODPOWIEDŹ NR 3

Zamawiający chce docieplić połacie dachowe.

PYTANIE Nr 4

W punkcie 1.6 Zamawiający określa max zmianę powierzchni po wykonaniu docieplenia
Co w przypadku kiedy z obliczeń ciepłno-wilgotnościowych docieplenie przekroczy dopuszczalny wskaźnik?

ODPOWIEDŹ NR 4

Zamawiający dopuszcza przekroczenie wskaźników powierzchni jeżeli na etapie projektu budowlanego projektant wykaże poprawę izolacyjności cieplnej.

PYTANIE Nr 5

Czy Zamawiający posiada wiedzę z czego wzniesione zostały ściany budynku?

ODPOWIEDŹ NR 5

Nie, Zamawiający nie posiada takiej wiedzy.
Zgodnie z pkt 2.1 Programu Funkcjonalno – Użytkowego oraz zapisów SWD Zamawiający zaleca wykonania niezbędnych wizji lokalnych, odkrywek.

PYTANIE Nr 6

Czy była wykonywana odkrywka fundamentów ? Jaka jest głębokość posadowienia ?

ODPOWIEDŹ NR 6

Nie, nie była wykonywana odkrywka fundamentów, dlatego Zamawiający nie posiada takiej wiedzy. Zgodnie z pkt 2.1 Zamawiający zaleca wykonania niezbędnych wizji lokalnych, odkrywek.

PYTANIE Nr 7

Czy w budynku jest podpiwniczenie?

ODPOWIEDŹ NR 7

Budynek nie jest podpiwniczony.

PYTANIE Nr 8

Powierzchnia tarasu : kostka szara czy kolor?

ODPOWIEDŹ NR 8

Powierzchnię tarasu należy wykonać z kostki betonowej barwionej w masie, natomiast kolor do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie projektu budowlanego.

PYTANIE Nr 9

Czy Zamawiający może wskazać gdzie na terenie szpitala znajdują się przyłącze gazu?
Wg załącznika graficznego udostępnionego rurociąg gazu znajduje się pod ul. Zbigniewa Oleśnickiego .
Czyli projektowane i wykonane przyłącze gazu będzie miało około 180 mb (rozbiórka istniejącej drogi oraz odtworzenie na terenie szpitala)

ODPOWIEDŹ NR 9

Na terenie szpitala jest wykonane przyłącze gazowe. W zeszłym roku instalacja gazowa została doprowadzona do sąsiedniego budynku administracyjno-biurowego. Proponowane miejsce przyłączenia do instalacji gazowej naniesiono na załączniku graficznym "PLANOWANY UKŁAD FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY / ZAGOSPODAROWANIE TERENU" – Załącznik nr 7.2 do SWD, strona 2.

Powyższe odpowiedzi na zapytanie zawarte we wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ nie prowadzą do zmiany treści SWZ i nie wymagają dodatkowego czasu na przygotowanie oferty.



Szpital Chorób Płuc
w Siewierzu Sp. z o.o.
Prezes Zarządu
Robert Dederko

Do wiadomości:

- Biuletyn Informacji Publicznej Zamawiającego
- a/a

