Powiat Będziński
240107_4 Siewierz
0001 Siewierz
Arkusz nr 23

LEGENDA

Projektowana instalacja gazu

Projektowana wentylowana szafka gazowa na kurek gazowy

Złączka PE/stal DN50/DN40

Istniejący kocioł gazowy 2-funkcyjny co+cwu Qn=24,6 kW G=2,6 Nm3/h

Projektowana rura ochronna DN110 PE L=8 m

Projektowana instalacja gazu NC DN50 PE L~170 m

Odgałęzienie do projektowanej kotłowni DNxxx stal

Złączka PE/stal DN50/DN40

Istniejący zespół gazowy SC na przyłączu DN40PE z punktem redukcyjno-pomiarowym Q=16 m3/h

Projektowana rura ochronna DN110 PE L=6m

Temat:	**PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SZPITALA CHORÓB PŁUC W SIEWIERZU przy ul. Zbigniewa Oleśnickiego 21 w Siewierzu nr działki 9492**		Branża: SANITARNA
Inwestor:	Szpital Chorób Płuc w Siewierzu Sp. z o.o. z siedzibą w Siewierzu ul. Zbigniewa Oleśnickiego 21 42-470 Siewierz		LIPIEC 2020
Tytuł:	**KOTŁOWNIA GAZOWA Z INSTALACJĄ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH, WEWNĘTRZNĄ I ZEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZU ORAZ INSTALACJĄ C.O. -PLAN SYTUACYJNY-INSTALACJA GAZU DO BUD. ADMIN**		Nr proj.: K.20.020 Skala 1:500
		Nr upr.: / Podpis:	Numer rysunku:
Projektant:	mgr inż. Beata Sromek	116/92	IS-01
Sprawdził:	mgr inż. Anna Drzewiecka-Pałubska	SLK/2890/POOS/09	

Pracownia Autorska arch. Krzysztof Kulik
40-756 Katowice, ul. Wybickiego 55, tel/fax 32-74-88-522
k.kulik@wp.pl www.architekt-kulik.pl

A2

C:\Users\mariuszw\Desktop\piotrek\Siewierz szpital\ośrodek\Mapa hybrydowa rastry analog WMS\522.313.064_SW_018.tif