

p. B. D...
[Signature]

Siewierz, dn. 28.08.2020

**WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA PRZYŁĄCZA
KANALIZACYJNEGO**

Szpital Chorób Płuc w Siewierzu
WPLYNIĘŁO
31-08-2020
Dr. 2466 Podpis. *[Signature]*

I. W odpowiedzi na wniosek Prezesa Zarządu **Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu**, ul. Z. Oleśnickiego 21 informuję, że istnieje możliwość odprowadzania ścieków wyłącznie sanitarnych (bytowo-gospodarczych) z działki nr **9492** położonej w Siewierzu przy ul. **Oleśnickiego 21** na niżej podanych warunkach.

II. Warunki ogólne:

1. Przed przystąpieniem do prac należy zlecić wykonanie projektu osobie mającej odpowiednie kwalifikacje oraz zatwierdzić go w tutejszym Zakładzie.
2. Przyłącze kanalizacyjne do nieruchomości jest wykonywane na koszt właściciela (administratora) łącznie z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego.
3. Przyłącze kanalizacyjne wybudowane ze środków własnych inwestora pozostaje jego własnością.
4. Przyłącze musi być wykonane przez firmę posiadającą uprawnienia w wykonywaniu tego rodzaju usług pod nadzorem ZUWiK Siewierz.
5. Po wykonaniu przyłącza należy zgłosić go do odbioru przed zasypaniem. Przy sporządzaniu protokołu odbioru należy przedstawić dodatkowo:
 - atesty materiałów, z których zostały wykonane przyłącza,
 - gwarancję od wykonawcy na okres min. trzech lat,
 - uprawnienia wykonawcy.

III. Warunki dotyczące projektowania:

1. Projekt może być opracowany wyłącznie na aktualnych podkładach geodezyjnych przez osobę posiadającą aktualne uprawnienia w zakresie projektowania instalacji sanitarnych.
2. Projekt należy opracować zgodnie z wytycznymi zawartymi w Prawie Budowlanym w Dzienniku Ustaw Nr 89, poz. 414 z dnia 07 lipca 1994r. z późn. zmianami w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać instalacje wodociągowe i kanalizacyjne, Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. nr 74, poz. 836) oraz warunków technicznych podanych przez ZUWiK Siewierz.
3. Projekt należy uzgodnić z:
 - Zakładem Energetycznym,
 - Zakładem Gazowniczym,
 - Telekomunikacją,
 - Administratorem drogi,
 - ZUWiK Siewierz,
 - właścicielami działek, przez które ma przebiegać przyłącze.
4. Przyłącze kanalizacyjne należy wykonać z rur PCV \varnothing 160, ze spadkiem minimalnym 2%, włączając się do studzienki zaznaczonej na załączonej mapie. Studnia zlokalizowana jest na terenie działki 9492. Rzędna terenu istn. 297,80 m n.p.m., rzędna dna kanału 295,90 m n.p.m., zagłębienie dna kanału 1,90 m.
5. Wszelkie odstępstwa od uzgodnionego projektu wymagają dodatkowego uzgodnienia na piśmie, potwierdzonego przez ZUWiK Siewierz.

Kierownik Dyspozytorski

[Signature]
Aleksandra Papis-Filak
28.08.2020
(data i podpis)