

Znak sprawy: ZP/PP/06/2025

Siewierz, dnia 12.09.2025 r.

WYKONAWCY

biorący udział w postępowaniu

ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie Zaproszenia do złożenia oferty – 1

Zamawiający uprzejmie informuje, że w ramach postępowania którego wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024 poz. 1320 z późn. zm.) w postępowaniu (Nr sprawy ZP/PP/14/2024) na: „**Wykonanie ogrodzenia panelowego na terenie Szpitala Chorób Płuc w Siewierzu Sp. z o.o.**” złożone zostały wnioski, zawierający pytanie następującej treści na które **ZAMAWIAJĄCY** udziela odpowiedzi:

1. PYTANIE Nr 1

Proszę o informację dotyczącą materiału potrzebnego do wykonania ogrodzenia panelowego w Szpitalu Chorób Płuc w Siewierzu Sp. z o.o, w zaproszeniu do oferty jest:

-„wykonanie paneli przetłaczanych, zgrzewanych z pojedynczych drutów pionowych i poziomych $\varnothing 4$ mm (+/- 0,2 mm) w rozstawie 50-55x200mm, o wysokości 1 230,00 mm z 4 podłużnymi przetłoczeniami które znacząco zwiększają sztywność ogrodzenia oraz podnoszące walory estetyczne i szerokości paneli 2500mm oraz zabezpieczonych antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe lub cynkowanie i malowanie proszkowe”

Ponieważ nie ma ogólnie dostępnych paneli 1,23 fi4 z 4 przetłoczeniami, czy jest możliwość zastosowania paneli 6-5-6 lub innych podobnych?

Przykład naszego panelu gabionowego-pionowy drut fi 4,7, poziomy ceownik gr.1,5, oczko 50x200 mm(zdjęcie: brama z wypełnieniem gabionowym-panelowym oraz panele gabionowe).

Dodatkowo przesyłam przykładowy ogólnodostępny panel 2D 6-5-6 (Średnica drutów poziomych – 2 x 6 mm, średnica drutów pionowych – 5 mm, rozmiar oczka – 50 x 200 mm).



ODPOWIEDŹ NR 1

Tak, Zamawiający dopuszcza.

2. Powyższe zmiany stanowią integralną część Zaprośzenia do złożenia oferty i są wiążące dla wszystkich Wykonawców, którzy będą ubiegać się o udzielenie zamówienia i złożą ofertę w ww. Zapytaniu.



Szpital Chorób Płuc
w Siewierzu Sp. z o.o.
Przes Zarządu
Robert Dederko

.....
*/pieczętka i podpis
Kierownika Zamawiającego/*

Do wiadomości:

- Biuletyn Informacji Publicznej Zamawiającego
- a/a